

1. პოზიციის დასახელება: მორიგე ოპერატორი

2. სამუშაოს მიზანი: ქვესადგურის მოწყობილობების ტექნიკური ექსპლუატაცია, უავარიო მუშაობის უზრუნველყოფა, ელექტროდანადგარების გამართულ მუშაობაზე კონტროლი და ქვესადგურის ტერიტორიის ადვილად ააღებადი პროდუქტებისგან და ნარჩენებისგან (გამხმარი ბალახი, ნავთობპროდუქტების ნარჩენები) განთავისუფლება (ღორღის მოყრა, გათიბვა)

3. მოთხოვნები კანდიდატისადმი:

- მოქმედებს უსაფრთხოების ტექნიკის, ტექნიკური ექსპლუატაციის და სახანძრო უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით.
- ასრულებს ეროვნული სადისპეტჩერო ცენტრისა (ცენტრალური სადისპეტჩერო) და ქსელის/რეგიონალური ქსელის მენეჯერის, ზონის უფროსის ან/და ქ/ს-ის უფროსის განკარგულებებს.
- ცვლაში მორიგეობამდე /მორიგეობისას/მორიგეობის შემდგომ:
- ა) დროულად ატყობინებს ქ/ს-ის უფროსს სამუშაოზე /ცვლაში/ გამოუცხადებლობის მიზეზს.
- ბ) მორიგეობის მიღებისას ვალდებულია 15 წუთით ადრე გამოცხადდეს და წინა ცვლის მორიგისაგან მიიღოს დაწვრილებითი ინფორმაცია: ქ/ს-ის მოქმედ სქემაზე, ფიქსირებული სქემის ცვლილების (ასეთის დადასტურების შემთხვევაში) მიზეზების შესახებ ოპერატიულ ჟურნალში შესაბამისი ჩანაწერების გაცნობით, დანადგარების მდგომარეობაზე, საკომპრესორო დანადგარებისა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და ჰაერის მილგაყვანილობის მდგომარეობაზე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), შეკეთებაში მყოფ დანადგარებზე, შეკეთებაში გასვლის მიზეზებისა და შეკეთებაში ჩაყენების მომთხოვნი პირების შესახებ, ტრ-ის და ა/ტრ-ის დატვირთვის რეჟიმზე, ყველა დარღვევაზე და იმ ინფორმაციაზე, რომელთაც საჭიროა მორიგეობისას - დანადგარების უსაფრთხოდ ექსპლუატაციის წესების დაცვისათვის.
- გ) ცვლის ჩამბარებლისგან იღებს ინფორმაციას სქემაში ქ/ს-ის გამანაწილებელ მოწყობილობაში დაყენებული დამიწებისა და გამორთვების შესახებ და ამოწმებს მათ ადგილზე.
- დ) ამოწმებს მის წინა მორიგეობის შემდგომ წარმოებულ ჩანაწერებს ოპერატიულ ჟურნალში, განკარგულების წიგნში, მართვის ფარის, განაცხადის, დანადგარის დათვალიერებისა და შეკეთების ჟურნალში.
- პირადად ათვალიერებს: გამანაწილებელ მოწყობილობებს, ყველა დანადგარს და განსაკუთრებით ყურადღებას აქცევს წინა ცვლაში შემჩნეულ დეფექტებს დანადგარებს, სარელეო დაცვის აპარატურას და ამოწმებს მუდმივი და ცვლადი დენის სიგნალების არსებობას, სააკუმულატორო ბატარეების, საკომპრესორო დანადგარების გამართულობას.
- ამოწმებს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების არსებობას, მათ ვარგისიანობას და გამოყენების ვადებს გამოყენების წინ.
- ამოწმებს არსებული კავშირის საშუალებათა მდგომარეობას.
- ამოწმებს და იღებს არსებულ ინსტრუქციებს, წესებს, უწყისებს, სათავსოების გასაღებებს, იარაღებს და სხვ.
- ცვლის მიღების შემდეგ ხელს აწერს ოპერატიულ ჟურნალში და მორიგეობის შესახებ აცნობებს ცენტრალურ დისპეტჩერს.
- ქ/ს-ის უფროსს პატაკით მიმართავს ცვლაში ერთხელ პირველი შეხვედრისას.
- ევალება, ოპერატიული გადართვების სწორად შესრულება, სწორი ტექნიკური ექსპლუატაციის წარმოება და უავარიო მუშაობისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ოპერატიული გადართვის ბლანკების გამოყენება რთული ტიპიური და არატიპიური გადართვების წარმოებისა და მახლოვრებული მოწყობილობების უწყისეობის დროს.
- აკონტროლებს მოწყობილობების ნორმალურ მუშაობას, იცავს არსებულ წესებს და ინსტრუქციებს.
- ქ/ს-ის ტერიტორიაზე ზემდგომი ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის მისვლისას, აბარებს პატაკს ქ/ს-ის მოქმედი სქემისა და დანადგარების მდგომარეობის შესახებ.
- მორიგეობას ახორციელებს დადგენილი გრაფიკის შესაბამისად და იცავს გრაფიკს.
- ავარიული სიტუაციის ან ოპერატიული გადართვისას ცვლის მიღება-ჩაბარება უნდა განახორციელოს ქ/ს-ის უფროსის ნებართვით და მისი (ან ოსტატის) თანდასწრებით .
- მუდმივად იმყოფება სამორიგეო ადგილზე (ქვესადგურში).
- პერიოდულად ამოწმებს ძალოვანი ტრანსფორმატორის დატვირთვას, მუდმივი დენის, ძაბვის ნორმალურობას, სააკუმულატორო ბატარეის დროულ დამუხტვას, ჰაერ და წნევის საკონტროლო ხელსაწყოების გამართულ მუშაობას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), მათ სწორ ექსპლუატაციას - დანადგარების საექსპლუატაციო ინსტრუქციის შესაბამისად (თუ არ არსებობს უფრო მკაცრი ზედამხედველობის განკარგულება/დავალება/ბრძანება), ზეთის დონეს და ტემპერატურას-ზეთსავსე აპარატურაში და ტრანსფორმატორებში, იზოლაციის კონტროლის ხელსაწყოებს, ქ/ს-ის საკუთარი მოხმარების ქსელის ნორმალურ მდგომარეობას, საჰაერო და ელეგაზურ ამომრთველებში ჰაერისა და ელეგაზის წნევების შესაბამისობას გარემო ტემპერატურასთან, ცვლის ჩამბარებისას ავარიული განათების მდგომარეობას/გამართულობას, მზომი და საკონტროლო ხელსაწყოების მდგომარეობას/გამართულობას.

- იღებს ჩვენებებს ელ.ენერგიის აღრიცხვის ხელსაწყოებიდან და შეაქვს სპეციალურ ჟურნალში. აღრიცხვის წრედებში რაიმე სახის უწყესიერობის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობებს შესაბამის სამსახურებს.
- ახორციელებს დანადგარების დათვალიერებას შესაბამის მინაერთზე მომხდარი მოკლე ჩართვის შემდეგ, ამინდის მკვეთრად შეცვლის პირობებში /ნისლი, ქარბუქი, წვიმა და ა.შ/.
- იღებს ზომებს დათვალიერებისას დანადგარებზე შემჩნეული დაზიანებების აღმოსაფხვრელად და ქ/ს-ის უფროსს და უფროს დისპეტჩერს/დისპეტჩერს ატყობინებს აღნიშნულის შესახებ.
- მორიგეს უფლება აქვს გამორთოს დანადგარი ცენტრალურ დისპეტჩერთან წინასწარი შეთანხმების გარეშე მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ავარიის დროს სამიშროება ემუქრება ადამიანის სიცოცხლეს ან ქ/ს-ის დანადგარს.
- გამანაწილებელ მოწყობილობაში ყველა გადართვას აწარმოებს დისპეტჩერის განკარგულებით, ღამ-ში უშუალოდ აძლევს განკარგულებას გადართვაზე და პირადად აკონტროლებს მის მიმდინარეობას უსაფრთხოების წესების და გადართვების ინსტრუქციისა და გადართვის ბლანკის შესაბამისად.
- სარელო დაცვის ბრიგადის მიერ სამუშაოს დამთავრების შემდეგ, მორიგე ვალდებულია გაეცნოს მართვის ფარზე არსებულ სპეციალურ ჟურნალში გაკეთებულ ჩანაწერს, რომელიც სრულად უნდა ასახავდეს: სარელო დაცვისა და ავტომატიკის ჟურნალში. მორიგეს უფლება აქვს დააყენოს ძაბვის ქვეშ შეკეთებიდან გამოყვანილი დანადგარი. დისპეტჩერთან შეთანხმებით მხოლოდ მაშინ, თუ არსებობს პასუხისმგებელი პირის ჩანაწერი დანადგარის მდგომარეობის წიგნში იმის შესახებ, რომ დანადგარი შეკეთებიდან მიღებულია და მისი ჩართვა მუშაობაში შეიძლება.
- მორიგე ვალდებულია დაიცვას ქ/ს-ის ტერიტორიაზე ღია და დახურულ გამანაწილებელ მოწყობილობებში სრული წესრიგი და სისუფთავე.
- ქვესადგურში მიმდინარე გეგმიური და ავარიული სარემონტო სამუშაოების შემთხვევაში, მორიგეს ეკისრება ვალდებულება, როგორც საექსპლუატაციო, ასევე მოვლინებული პერსონალისათვის სამუშაო ადგილის მომზადებასა და მათ დაშვებაზე (უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით).
- ავარიის შემთხვევაში ქ/ს-ის მორიგე მაშინვე აცნობს ავარიის შესახებ ცენტრალურ დისპეტჩერს, ქ/ს-ის უფროსს და ასრულებს მათ ყველა განკარგულებას, რომელიც ავარიის ლიკვიდაციას შეეხება და მოქმედებს ავარიული ინსტრუქციის შესაბამისად.
- საექსპლუატაციო ბრიგადის დაშვება სამუშაოზე და შეკეთებიდან დანადგარის გამოყვანა წარმოებს უსაფრთხოების წესების შესაბამისად. პირადად აკეთებს ჩანაწერს მართვის ფარზე არსებულ სპეციალურ ჟურნალში, სადაც დეტალურად არის აღწერილი: სამუშაოს ჩატარების საფუძველი, მოცულობა, სამუშაოებზე პასუხისმგებელი პირის ვინაობა, განწყობის ნომერი (ასეთის არსებობის აუცილებლობის შემთხვევაში) ჩანაწერს ჩატარებული სამუშაოს შესახებ, ამის შემდეგ იგი აწარმოებს სამუშაოს მიღებას ბრიგადის პასუხისმგებელი ხელმძღვანელისაგან, გულდასმით ათვალიერებს სამუშაო ადგილს და დარწმუნდება რა ნორმალურობაში – ადასტურებს ხელმოწერით.
- თუ ავარიის დროს არ არის კავშირი ცენტრალურ დისპეტჩერთან, მორიგე ავარიის ლიკვიდაციას ახდენს ავარიების ლიკვიდაციის ინსტრუქციისა და საწარმოო ინსტრუქციის შესაბამისად, და ამავე დროს ყოველგვარ ღონეს ხმარობს ცენტრალურ დისპეტჩერთან კავშირის დასამყარებლად და ამ კავშირის დამყარების შემთხვევაში მოახსენებს კავშირის უქონლობის პერიოდში ყველა ჩატარებულ ოპერაციაზე.
- ავარიის ლიკვიდაციის შემდგომ აკეთებს დაწვრილებით ჩანაწერებს ოპერატიულ ჟურნალში ავარიის წარმოშობის, მიმდინარეობის, ლიკვიდაციის, დანადგარის დაზიანების, სარელო დაცვის, ავტომატიკის, სიგნალიზაციის აპარატურის და ჰაერის წნევის მაჩვენებელი აპარატურის მოქმედების შესახებ და ამასთან მიუთითებს გადართვების ზუსტ დროს.
- მორიგეობის დროს აწარმოებს:
 - ა) ოპერატიულ ჟურნალს.
 - ბ) განაცხადების წიგნს.
 - გ) სააკუმულატორო ბატარეის ჟურნალს.
 - დ) ოპერატიულ სადღეღამისო სქემას.
 - ე) მოწყობილობების მდგომარეობის (წნევა, ტემპერატურა, ანათვალი და ა.შ) შესახებ - ჟურნალებს
- აწარმოებს განწყობებითა და განკარგულებებით შესასრულებელი სამუშაოების აღრიცხვის ჟურნალს.
- ახორციელებს ქსელების/რეგიონალური ქსელის საქმიანობის შესახებ დებულებით გათვალისწინებულ უფლებამოსილებებს თავისი კომპეტენციის ფარგლებში.

4. კვალიფიკაცია, გამოცდილება:

- ელექტრიკოსი - უმაღლესი განათლება ენერგეტიკისა და ელ.ენჟინერიის სფეროში.
- ენერგოსისტემაში მუშაობის მინიმუმ 3 წლის სტაჟი.
- კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენების უნარი და ცოდნა.

5. სამუშაოს ადგილმდებარეობა: ქვესადგური „ოზურგეთი-220“

6. საკონკურსო პირობები: გასაუბრება

დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ, **2026 წლის 04 ოქტომბრის** ჩათვლით გამოაგზავნონ **მხოლოდ ქართულ ენაზე** შედგენილი რეზიუმე (CV) შესაბამისი ვაკანსიის დასახელების მითითებით, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: hr.gse@gse.com.ge ან მოგვაწოდოთ მისამართზე: ქ. თბილისი, ნ. ბარათაშვილის ქუჩა №2.

შეტყობინება:

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ (შემდგომში - „სსე“) პატივს სცემს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ რეგულაციებს და თავის საქმიანობას წარმართავს „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად.

სსე-ის მიერ გამოქვეყნებულ ვაკანსიაზე განაცხადის გამოგზავნით, თქვენ ადასტურებთ, რომ გაეცანით წინამდებარე შეტყობინებას და თანახმა ხართ, რომ სსე-მ დაამუშაოს თქვენი პერსონალური მონაცემები (თქვენს წერილში და მის დანართში არსებული მონაცემები) გამოცხადებულ ვაკანსიასთან თქვენი კანდიდატურის შესაბამისობის დადგენის მიზნით. ასევე, თქვენი პერსონალური მონაცემების უშუალოდ იმ ვაკანსიაზე განხილვის გარდა, რომელზეც გამოაგზავნეთ განაცხადი, სსე-მ შესაძლოა შეინახოს და გამოიყენოს აღნიშნული მონაცემები თქვენი კანდიდატურის სხვა პოზიციაზე (ვაკანსია რომელიც მომავალში გამოცხადდება) განსახილველად. ასეთ შემთხვევაში თქვენს პერსონალურ მონაცემებს სსე შეინახავს მათი მიღებიდან არაუმეტეს 6 თვის ვადით, თუ კანონით სხვა ვადა არ იქნება დადგენილი.

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ წინააღმდეგი ხართ, რომ თქვენი კანდიდატურა განხილულ იქნას სხვა პოზიციაზე ან გსურთ სსე-მ შეწყვიტოს თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება, გთხოვთ მოგვწეროთ შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე: hr.gse@gse.com.ge ან მოგვმართოთ წერილობითი ფორმით შემდეგ მისამართზე: საქართველო, ქ. თბილისი, ნიკოლოზ ბარათაშვილის ქუჩა №2.

სსე კანდიდატთა შერჩევის პროცესს ახორციელებს დისკრიმინაციის ყველა ფორმით აღმოფხვრის შესახებ კანონის მოთხოვნათა და პირთა მიმართ თანაბარი მოპყრობის პრინციპების დაცვით და გამორიცხავს პირთა მიმართ დისკრიმინაციას ნებისმიერი ნიშნით.

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით შემდეგ ნომერზე: (0 322) 51 08 63 .